Sidegevinster ved energispareprojekt

Titel: Energioptimering af gaskedel ved montage af røggaskøler

25. februar 2016

NEB sagsnummer: 10212

OM ENERGISPAREPROJEKT

Kort fortalt:	Installation af røggaskøler på eksisterende gaskedel
Teknlogi:	Energiforsyning: Gaskedel

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomhed:		Branche:	- Anden fremstillingsvirksomhed
CVR nr.:			
Adresse:	5250 Odense SV		
Kontaktperson:		Rolle:	Beslutningstager
E-mail:		Telefon:	

SAMLET ENERGIFORBRUG FOR

Varme:	26.250,00 MWh	El:	
Varmepris:	185,00 kr/MWh	Elpris:	650,00 kr/MWh

MÅLT ELLER BEREGNET ENERGIBESPARELSE UDEN NEB

Varme:	1.591,00 MWh	El:	
Besparelse:	294.335,00 kr	Investering:	650.000,00 kr

Sidegevinster ved energispareprojekt

Titel: Energioptimering af gaskedel ved montage af røggaskøler

25. februar 2016

NEB sagsnummer: 10212

Sideeffekter (NEB) i energispareprojekt

Værdisætning i procent er angivet i forhold til energibesparelser

NEB betegnelse	Værdisætnings metode	Kommentar til værdisætning	Værdi %
Bæredygtighed	Skønnet	Bedre udnyttelse af ressourcerne.	10
Øget produktionskapacitet	Skønnet	Produktion af mere CO2 røggas der kan ledes til grøntsagsproduktionen	8

Kommentar til NEB´er (specielt for dem som ikke kan værdisættes)

Simpel tilbagebetalingstid	
UDEN NEB´ER	2 ÅR
MED NEB´ER	2 ÅR

Ansvarsfraskrivelse:
Informationerne i dette dokument stilles til rådighed, som de er og forefindes, og hverken AURA Rådgivning, Teknologisk Institut eller Ea Energianalyse kan garantere, at indholdet er komplet og
korrekt. Information og data er indsamlet med det specifikke projekt for øje og der tages ikke ansvar for de interviewedes udsagn. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse påtager sig ikke noget ansvar for informationernes og beregningernes nøjagtighed. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til eller brug af indholdet i dette dokument.