

Sidegevinster ved energispareprojekt

Titel: Udskiftning af lyskilder

31. marts 2016

NEB sagsnummer: 10213

OM ENERGISPAREPROJEKT

Kort fortalt: Udskiftning af til LED i klasselokaler på to skoler.

Teknologi: Serviceanlæg: Belysning

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomhed: AMU-Fyn

Branche: - Skoler

CVR nr.:

Adresse: Petersmindevej 50 5000 Odense C

Kontaktperson: Jimmy Andersen

Rolle:

E-mail: jan@amu-fyn.dk

Telefon: 63135109

SAMLET ENERGIFORBRUG FOR

Varme:

El:

Varmepris: 450,00 kr/MWh

Elpris: 1.600,00 kr/MWh

MÅLT ELLER BEREGNET ENERGIBESPARELSE UDEN NEB

Varme:

El:

19,20 MWh

Besparelse: 30.720,00 kr

Investering: 252.000,00 kr

Sidegevinster ved energispareprojekt

Titel: Udskiftning af lyskilder

31. marts 2016

NEB sagsnummer: 10213

Sideeffekter (NEB) i energispareprojekt

Værdisætning i procent er angivet i forhold til energibesparelser

NEB betegnelse	Værdisætnings metode	Kommentar til værdisætning	Værdi %
Bæredygtighed	Skønnet		25
Lys	Skønnet		15
Vedligeholdelsesomkostninger	Skønnet		50

Kommentar til NEB'er (specielt for dem som ikke kan værdisættes)

Simpel tilbagebetalingstid

UDEN NEB'ER

8 ÅR

MED NEB'ER

4 ÅR

Ansvarsfraskrivelse:

Informationerne i dette dokument stilles til rådighed, som de er og forefindes, og hverken AURA Rådgivning, Teknologisk Institut eller Ea Energianalyse kan garantere, at indholdet er komplet og korrekt. Information og data er indsamlet med det specifikke projekt for øje og der tages ikke ansvar for de interviewedes udsagn. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse påtager sig ikke noget ansvar for informationernes og beregningernes nøjagtighed. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til eller brug af indholdet i dette dokument.