Sidegevinster ved energispareprojekt

Titel: Udskiftet af oliefyr til varmepumper

03. april 2016

NEB sagsnummer: 10215

OM ENERGISPAREPROJEKT

Kort fortalt:	
Teknlogi:	Vedvarende energi: Varmepumper

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomhed:	Hans Christian Andersen Airport	Branche:	Andet
CVR nr.:			
Adresse:	Lufthavnvej 131 5270 Odense N		
Kontaktperson:	John Madsen	Rolle:	
E-mail:	jmm@hca-airport.dk	Telefon:	25118838

SAMLET ENERGIFORBRUG FOR

Varme:		El:	
Varmepris:	450,00 kr/MWh	Elpris:	1.600,00 kr/MWh

MÅLT ELLER BEREGNET ENERGIBESPARELSE UDEN NEB

Varme:	140,00 MWh	El:	
Besparelse:	63.000,00 kr	Investering:	889.700,00 kr

Sidegevinster ved energispareprojekt

Titel: Udskiftet af oliefyr til varmepumper

03. april 2016

NEB sagsnummer: 10215

Sideeffekter (NEB) i energispareprojekt

Værdisætning i procent er angivet i forhold til energibesparelser

NEB betegnelse	Værdisætnings metode	Kommentar til værdisætning	Værdi %
Bæredygtighed	Ej værdisat		0
Pladsbehov	Ej værdisat		0
Rumtemperatur	Ej værdisat		0
Sikkerhed	Ej værdisat		0
Vedligeholdelsesomkostninger	Ej værdisat		0
Ekstern miljø og ressourcer - Øvrige	Ej værdisat		0
Produktivitet - Øvrige	Ej værdisat		0

Kommentar til NEB´er (specielt for dem som ikke kan værdisættes)

Kontaktpersonen kunne ikke værdisætte, da han ikke befandt sig/arbejdede i det berørte område. De berørte (brandmænd) var ifølge kontaktpersonen ikke værd at interviewe, da de ikke tænkte videre over forandringen. Kontaktpersonen var dog sikker på at der var positive side effekter, som identificeret.

Simpel tilbagebetalingstid

UDEN NEB´ER	14 ÅR
MED NEB´ER	14 ÅR

Ansvarsfraskrivelse:
Informationerne i dette dokument stilles til rådighed, som de er og forefindes, og hverken AURA Rådgivning, Teknologisk Institut eller Ea Energianalyse kan garantere, at indholdet er komplet og
korrekt. Information og data er indsamlet med det specifikke projekt for øje og der tages ikke ansvar for de interviewedes udsagn. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse påtager sig ikke noget ansvar for informationernes og beregningernes nøjagtighed. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til eller brug af indholdet i dette dokument.