

Sidegevinster ved energispareprojekt

Titel: Udskiftning af lyskilder

03. april 2016

NEB sagsnummer: 10216

OM ENERGISPAREPROJEKT

Kort fortalt:

Teknologi: Serviceanlæg: Belysning

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomhed: Dansk Skilte Center

Branche: Engroshandel og detailhandel

CVR nr.:

Adresse: Landbrugsvej 20 5260 Odense S

Kontaktperson: Dan Gilberg

Rolle:

E-mail:

Telefon:

SAMLET ENERGIFORBRUG FOR

Varme:

El:

Varmepris: 450,00 kr/MWh

Elpris: 900,00 kr/MWh

MÅLT ELLER BEREGNET ENERGIBESPARELSE UDEN NEB

Varme:

El:

17,80 MWh

Besparelse:

16.020,00 kr

Investering:

42.800,00 kr

Sidegevinster ved energispareprojekt

Titel: Udskiftning af lyskilder

03. april 2016

NEB sagsnummer: 10216

Sideeffekter (NEB) i energispareprojekt

Værdisætning i procent er angivet i forhold til energibesparelser

NEB betegnelse	Værdisætnings metode	Kommentar til værdisætning	Værdi %
Bæredygtighed	Skønnet		30
Lys	Skønnet	Bedre lys i produktionen.	40
Vedligeholdelsesomkostninger	Skønnet		20
Arbejds miljø/sundhed/sikkerhed - Øvrige	Skønnet	Bedre arbejdsforhold	40

Kommentar til NEB'er (specielt for dem som ikke kan værdisættes)

Simpel tilbagebetalingstid

UDEN NEB'ER

3 ÅR

MED NEB'ER

1 ÅR

Ansvarsfraskrivelse:

Informationerne i dette dokument stilles til rådighed, som de er og forefindes, og hverken AURA Rådgivning, Teknologisk Institut eller Ea Energianalyse kan garantere, at indholdet er komplet og korrekt. Information og data er indsamlet med det specifikke projekt for øje og der tages ikke ansvar for de interviewedes udsagn. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse påtager sig ikke noget ansvar for informationernes og beregningernes nøjagtighed. AURA Rådgivning, Danmarks Teknologiske Institut og Ea Energianalyse er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til eller brug af indholdet i dette dokument.